

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Омской области**

10 Лет Октября, ул., д.98, г. Омск, 644001
тел.: 8 (3812) 32-60-32; Факс: 8(3812) 32-60-30, E-mail: rpn@55.rosпотребнадzor.ru ; <http://55.rosпотребнадzor.ru>
ОКПО 76326543, ОГРН 1055504019768, ИНН/КПП 5503088113/550401001

**Предписание
об устранении выявленных нарушений**

№ 229/ПВ

«13» марта 2023 г.

Бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Омска «Детский сад
комбинированного вида № 87», 644020 г. Омск ул. Рождественского, 9

(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом- экспертом отдела по надзору за условиями воспитания и
обучения и питанием населения Плешкуновой Ольгой Анатольевной,

Мною, главным специалистом – экспертом отдела надзора на транспорте Корчагиной
Оксаной Сергеевной

фамилия, имя, отчество инспектора

при проведении профилактического визита в отношении:

Бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Омска «Детский сад
комбинированного вида № 87», 644020 г. Омск ул. Рождественского, 9

указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" ст. 28.

- СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. № 4): п.822 раздел VIII;

- СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28: п.3.1.2, 2.7.4, 2.5.2, 2.5.3, 2.4.6.2, 2.11.7

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

№ п/п	Требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований со ссылкой на нормативно-правовой акт	Срок исполнения
1	Обеспечить своевременное направление и консультацию врачом-фтизиатром подлежащих категории детей. Основание: п.822 раздел VIII СанПиН 3.3686-21.	12.03.2024г.
2	Оборудовать физкультурную площадку на территории дошкольного учреждения, установить теневой навес для защиты детей от солнца и осадков на территории одной групповой площадки из 10-ти имеющихся - п.3.1.2 СП 2.4.3648-20	12.03.2024г.

3	Обеспечить проведение обследования технического состояния системы вентиляции 1 раз в 10 лет с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха- п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20	12.03.2024г.
4	Выполнить отделку стен, потолка, пола в помещениях для проведения качественной влажной уборки и дезинфекции согласно требованиям п.п. 2.5.2, 2.5.3, 2.11.7 СП 2.4.3648-20: - в горячем цехе пищеблока- устранить дефекты отделки потолка, - в 1-младшей группе №1 (в групповой- заменить покрытие пола из двп с дефектами, щелями; в туалетной- устранить дефекты отделки стен-покраски, сколов и трещин плитки;) - в группах №4,9 - в туалетной зоне у канализационной трубы на потолке устранить желтые разводы, дефекты покраски, намокание побелки (после проведения ревизии кровли)	12.03.2024г.
5	На пищеблоке заменить котлы для приготовления пищи из алюминия на котлы из нержавеющей стали (10штук) - п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20	12.03.2024г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на юридическое лицо БДОУ г. Омска «Детский сад комбинированного вида № 87»

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в письменной форме заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в течение 3-х дней с даты истечения срока исполнения предписания в адрес Управления Роспотребнадзора по Омской области (rpm@55.rospotrebnadzor.ru или по адресу 644001, г. Омск, ул. 10 лет Октября 98) с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания. Тел. 32-62-11

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист - эксперт

(должность лица, составившего предписание)

(подпись)

О.А. Плешкунова

(инициалы и фамилия)

Главный специалист - эксперт

(должность лица, составившего предписание)

(подпись)

О.С. Корчагина

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «13» марта 2023 г.

(подпись)

Н.Л. Феоктистова

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

Копия предписания об устранении выявленных нарушений от «17» января 2023 г. направлена в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя контролируемого лица – Департамент образования Администрации г. Омска (ул. Карла Либкнехта, д. 33, г. Омск, 644099).