

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о об инспекционном визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«15» августа 2024 г., 55240061000211775114

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Ленинскому
административному округу г.Омска управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Омской области
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«26» августа 2024 г., 12 час. 30 мин. № 2408/002-55/408-В/ПВ

(дата и время составления предписания)

Омская область город Омск улица Сулеймана Стальского, 8Б

(место составления предписания)

Предписание
об устранении нарушений обязательных требований

1. Инспекционный визит проведен в соответствии с решением о проведении инспекционного визита от
« 15 » августа 2024 г., № 2408/002-55/408-В/ПВ, учетный номер проверки 55240061000211775114.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении инспекционного визита, учетный номер инспекционного визита в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Инспекционный визит проведен в рамках:
осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Инспекционный визит проведен следующими должностными лицами:

1. Жестовская Евгения Анатольевна – старший инспектор территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Ленинскому административному округу г. Омска управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Омской области
(государственный инспектор Ленинского административного округа г. Омска по пожарному надзору)

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение инспекционного визита. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении инспекционного визита, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала инспекционного визита)

4. Инспекционный визит проведен в отношении:

соблюдения контролируемым лицом требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля)

5. Инспекционный визит был проведен по адресу (местоположению):

1. обл Омская, г Омск, ул Рождественского, Дом 9

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена инспекционный визит)

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА ОМСКА "ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 87" ИНН 5505022950, адрес регистрации юридического лица: 644020, ОБЛАСТЬ ОМСКАЯ, ОМСК, РОЖДЕСТВЕНСКОГО УЛИЦА, 9

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого вручается предписание)

7. Инспекционный визит проведен в следующие сроки:

с «26» августа 2024 года, 11 час. 00 мин. ,
по «26» августа 2024 года, 12 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала инспекционного визита, а также дата и время фактического окончания инспекционного визита, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

01 час 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

8. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. - из групповой ячейки на втором этаже (группа № 7) менее двух эвакуационных выходов (ст. ст. 4, 53, 89

Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1.3 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»). Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2311/002-55/249-В/ПИВ от 15.11.2023, пункт предписания 1. Место выявления нарушения: г. Омск, ул. Рождественского, 9

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 19, Статья 89. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)

Срок устранения нарушения:

01.06.2025

2. - не предусмотрено автоматическое отключение при пожаре систем вентиляции, при срабатывании автоматической системы пожарной сигнализации (кухня) (ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.24 СП 7.13130.2013; п. 42 Правил противопожарного режима в РФ, утверждённые постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479) . Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2311/002-55/249-В/ПИВ от 15.11.2023, пункт предписания 2. Место выявления нарушения: г. Омск, ул. Рождественского, 9

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 42 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

В соответствии с технической документацией изготовителя руководитель организации обеспечивает проверку автоматических устройств отключения общеобменной вентиляции и кондиционирования при пожаре с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

Срок устранения нарушения:

01.06.2025

3. - на путях эвакуации в коридорах и на лестничных клетках не предусмотрено аварийное (эвакуационное) освещение (ч. 4 ст. 4, ч.ч. 1,3 ст. 6, ст. 52, ст. 53, ч. 2 ст. 82, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.12 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 4.1 СП 439.1325800.2018 «Здания и сооружения. Правила проектирования аварийного освещения», п. 37 Правил противопожарного режима в РФ, утверждённые постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479) . Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2311/002-55/249-В/ПИВ от 15.11.2023, пункт предписания 3. Место выявления нарушения: г. Омск, ул. Рождественского, 9

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 37 Правил, Прочее абзац 2. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Эвакуационное освещение должно находиться в круглосуточном режиме работы или включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.

Срок устранения нарушения:

01.06.2025

4. - не обеспечено исправное состояние знаков пожарной безопасности, обозначающих эвакуационный выход (световые табло «Выход») (неисправен блок резервного питания) (п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. № 1479) . Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2311/002-55/249-В/ПИВ от 15.11.2023, пункт предписания 4. Место выявления нарушения: г. Омск, ул. Рождественского, 9

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 54 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств.


Срок устранения нарушения:

01.06.2025

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение обязательного требования, сведения, являющиеся доказательствами нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющегося предметом инспекционного визита, срок устранения нарушения)

Старший инспектор территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Ленинскому административному округу г. Омска управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Омской области (государственный инспектор Ленинского административного округа г. Омска по пожарному надзору) Жестовская Евгения Анатольевна

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов))



Подпись

Жестовская Евгения Анатольевна - старший инспектор территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Ленинскому административному округу г. Омска управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Омской области (государственный инспектор Ленинского административного округа г. Омска по пожарному надзору), телефон: 83812401790, e-mail: tond_lao@55.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

Завишискин *Жестовская Е.А.*
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должностного лица, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«12» часов «30» минут «16» 08 2024 г.

(подпись)

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

