

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код <*>



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Омской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Ленинскому административному округу г. Омска

(наименование органа, осуществляющего федеральный государственный надзор)

ПРЕДПИСАНИЕ об устранении выявленных нарушений обязательных требований

«03» августа 2021г.

№ 192/1-7

На основании решения заместителя главного государственного инспектора Ленинского административного округа г. Омска по пожарному надзору Захарова Николая Владимировича от 19.07.2021 года № 192 учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий – 55210063215600368936

(дата и номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия)

Должностным лицом (должностными лицами): государственным инспектором Ленинского административного округа г. Омска по пожарному надзору Жестовской Евгенией Анатольевной

(должность, фамилия, инициалы должностного лица,

уполномоченного на проведение контрольного (надзорного) мероприятия)

По адресу: 644020, Омская область, г. Омск, ул. Рождественского, 9

(место проведения контрольного (надзорного) мероприятия)

Проведена плановая выездная проверка

В отношении:

Бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Омска «Детский сад комбинированного вида № 87», ИНН 5505022950, 644020, Омская область, г. Омск, ул. Рождественского, 9

(фамилия, инициалы контролируемого лица или наименование контролируемого лица, ИНН)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

Бюджетному дошкольному образовательному учреждению города Омска «Детский сад комбинированного вида № 87», ИНН 5505022950, 644020, Омская область, г. Омск, ул. Рождественского, 9

(фамилия, инициалы контролируемого лица или наименование контролируемого лица, ИНН)

(наименование вида контрольного (надзорного) мероприятия)

необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№п/п	Вид выявленного нарушения обязательных требований с указанием конкретного места выявленного нарушения	Структурные единицы нормативных правовых актов(их отдельных положений), содержащих обязательные требования, которые нарушены	Срок устранения выявленного нарушения	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
192/1	Не проведены эксплуатационные испытания наружной пожарной лестницы	п. 17 п.п. «Б» Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	01.05.2022	
192/2	На путях эвакуации в коридорах и на лестничных клетках не предусмотрено аварийное (эвакуационное) освещение	ч. 4 ст. 4, ч.ч. 1,3 ст. 6, ст. 52, ст. 53, ч. 2 ст. 82, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.12 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 4.1 СП 439.1325800.2018 «Здания и сооружения. Правила проектирования аварийного освещения», п. 37 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	01.05.2022	
192/3	Допускается перекрытие проездов для пожарной техники воротами, система противопожарной защиты в случае пожара не обеспечивает автоматическую разблокировку и (или) открывание шлагбаумов, ворот, ограждений и иных технических средств, установленных на проездах и подъездах, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники (за исключением организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки шлагбаума, ворот, ограждения и иных технических средств на проездах или дистанционно при устройстве видео- и аудиосвязи с местом их установки)	п. 71 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	01.05.2022	

4	Из групповых ячеек на втором этаже менее двух эвакуационных выходов	ст. ст. 4, 53, 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1.3 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	01.05.2022	
192/5	Не предусмотрено автоматическое отключение при пожаре систем вентиляции, при срабатывании автоматической системы пожарной сигнализации (кухня)	ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.24 СП 7.13130.2013; п. 42 Правил противопожарного режима в РФ, утверждённые постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479)	01.05.2022	
192/6	В помещениях овощехранилища (литера Б) не смонтирована автоматическая установка пожарной сигнализации	ст. 54 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; табл. 3, п. 1, п. 4.2, п. 5.2 СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности»	01.05.2022	
192/7	В помещениях овощехранилища (литера Б) не смонтирована система оповещения и управления людей при пожаре	(ст. 4, Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; табл. 2 п. 17 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»)	01.05.2022	

Должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку:

Государственный инспектор Ленинского
административного округа г. Омска
по пожарному надзору
Жестовская Е.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)

«03» 08 2021 года


(подпись)

Предписание для исполнения получил представитель контролируемого лица:

Зависловский Федоткин И.В.

(должность, фамилия, инициалы)

«03» 08 2021 года


(подпись)

Пометка должностного лица органа, осуществляющего федеральный государственный надзор, об отказе контролируемого лица в ознакомлении получения предписания

(подпись)

(фамилия, инициалы)